


COMMENT SAVOIR SI JE PEUX CONTRÔLER UN SYSTÈME ALTHERMA LT / ROTEX HPSU LT AVEC LA PASSERELLE KLIC-DA ?

1. Identifiez les modèles des Hydrokit Altherma/Rotex HPSU LT que vous voulez contrôler :



2. Pour chercher le modèle de l'hydrokit dans la table de compatibilités, il est nécessaire de prendre en compte les caractères correspondants au modèle :

	Modèle de l'Hydrokit		Modèle dans la table
Altherma LT	EHVH04S18CA	→	EHVH-C
Altherma 3	EHVX04S18D3VG	→	EHVX-D

3. **Veillez consulter les tables de compatibilités** ci-dessous et vérifiez si ce modèle Altherma LT est compatible avec KLIC-DA.
4. Si votre modèle Daikin/Rotex n'est pas dans cette liste, veuillez contacter le **Support Technique de Zennio** <http://support.zennio.com>

COMPATIBILITÉ DES UNITÉS DAIKIN ALTHERMA LT / ROTEX HPSU LT AVEC LE KLIC-DA

LIGNE	MODÈLE DE L'UNITÉ DAIKIN ALTHERMA LT	MODÈLE DE L'UNITÉ ROTEX HPSU LT
Altherma 3 Intégré - Basse température	EHVH-D EHVX-D EHVZ-D	
Altherma 3 Mural - Basse température	EHBH-D EHBX-D	
Altherma 3 Hydrosplit Intégré	EAVX-D	
Altherma 3 Hydrosplit Mural	EAVX-D	
Altherma Basse Température - Bibloc	EHBH-C EHBX-C	RHBH-C RHBX-C
Altherma Basse Température - Bibloc Intégré	EHVH-C EHVX-C EHVZ-C	
Altherma Hybride	EHYHBH- EHYHBX-	
Altherma Géothermie	EGSQH-	
Altherma Basse Température - Monobloc	EBLQ-	

MODÈLES DES UNITÉS DAIKIN ALTHERMA NON COMPATIBLES AVEC KLIC-DA

LIGNE	MODÈLE DE L'UNITÉ DAIKIN ALTHERMA NON COMPATIBLE	
	HYDROKIT	UTÉ. EXTÉRIEURE
Altherma LT - Bibloc	EKHBH- EKHBX- EKHVH- EKHVX-	
Altherma 3 / Altherma LT – Bibloc / Solaire	EESH- EESX- EESHB- EESXB-	
Altherma LT - Monobloc		EBHQ- EVHQ- EKCBH- EKCBX- EDHQ- EDLQ-